

ЦУ "ФТСЕМ" АД - отдел "Горъчки"

Изх. № П-22

17 02 2012

Варна

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ



ОТНОСНО: Постъпили запитвания в процедура на договаряне с обявление по ЗОП на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД с предмет „Реконструкция на ГСМ при летище Бургас по обособени позиции. Обособена позиция №1 – Строителна част; Обособена позиция №2 – Технологична част”

Въпрос №4

В т.2 от техническата записка на проекта по част КИП и А е дадено, че категория на взривоопасност е VIg и пожароопасност – П-III, но за правилното специфициране на оборудването се нуждаем още от групата, подгрупата и температурния клас на потенциално експлозивната атмосфера.

Отговор №4:

Група – 2

Подгрупа – А

Температурен клас – Т3

Възложител:

Дирк Шусдзиара

Главен Изпълнителен директор

Росен Димитров Филипov

Главен финансов директор

